



Instytut Elektrotechniki Electrotechnical Institute

Certyfikat Systemu Jakości / Certificate of Quality System: PCBC 976/3/2009
Jednostka Notyfikowana Nr / Notified body No: 1460 (AC073, AB074, AB022, AP102)

04-703 WARSZAWA ul. M. Pożaryskiego 28; tel. fax. (48) 22 812 04 07



CERTYFIKAT_{WN}

CERTIFICATE_{HV}

Nr/No. 0881/NBR/2010

Wydany na podstawie § 4 ust.4 p.2 Statutu Instytutu Elektrotechniki o badaniach, atestowaniu i certyfikacji aparatów i urządzeń elektrycznych oraz w oparciu o pismo Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Nr DIN-V/RK/62/2004 z dnia 8.04.2004 r. uprawniające Instytut Elektrotechniki do wydawania opinii o jakości aparatury i urządzeń elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia, prądu przemiennego i stałego oraz wszelkiego sprzętu, przyrządowania i komponentów zasilanych energią elektryczną lub przeznaczonych do pracy pod napięciem a także z upoważnienia Short-Circuit Testing Liaison (STL) do wydawania Certyfikatów Badania Typu.

Issued on the basis of § 4 clause 4 p.2 of the Electrotechnical Institute Statute connected with testing attestation and certification of electrical apparatus and the Ministry of Economy, Labour and Social Policy disposition No. DIN-V/RK/62/2004 of 8.04.2004 relating to the authorisation of the Electrotechnical Institute to issue the opinions on the quality of high and low voltage, alternating and direct current electrical apparatus, devices and every equipment, instrumentation and components supplied by electrical energy or designated for live working and according to the Short-Circuit Testing Liaison (STL) authorization for issue Type Test Certificates

Dla: / For:

ELEKTROMONTAŻ ENERGETYKA Sp. z o.o.

**ul. Opolska 140
52 – 014 Wrocław**

Dotyczy wyrobu: / Applies to the product:

Rozdzielnice SN
Typów RDGm

MV Switchgears
Types RDGm

Certyfikat stanowi podstawę przyjmowania do eksploatacji, wyżej wymienionych wyrobów, dla Zakładów Energetycznych, Elektrowni, Zakładów Przemysłowych oraz innych Przedsiębiorstw wytwarzających, przesyłających lub użytkujących energię elektryczną.

Certificate is the basis for implementation of above mentioned products for Power Engineering Plants, Electric Power Stations, Industry Plants and other Enterprises which generate, transmit or utilize electrical energy.

**CERTYFIKAT WN / CERTIFICATE HV Nr/No. 0881/NBR/2010****STWIERDZENIE DANYCH ZNAMIONOWYCH / STATEMENT OF RATING**

**Dotyczy odmian / Connected with varieties: RDGm-12I; RDGm-12III; RDGm-12IV; RDGm-12V
RDGm-12VI; RDGm-12VII; RDGm-12VIII; RDGm-12IX; RDGm-12X; RDGm-12XI; RDGm-12XIII
RDGm-12XV; RDGm-12XVI; RDGm-12XVII; RDGm-12XVIII; RDGm-12XIX; RDGm-12XX**

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Laboratorium IEL/LAR/NBR
Certyfikat Akredytacji AB 074 i Energopomiar Elektryka zawartych w Sprawozdaniach Nr:
On the basis of results of the tests carried out at the Laboratory IEL/LAR/NBR Accreditation
Certificate AB 074 and Energopomiar Elektryka included in the Test Reports No:

7895/NBR/09; 6876/LAR/05; 6841/LAR/05
5743/LAR/2000; 5645/LAR/98
5556//LAR/96; 5616/LAR/97; 6226/LAR/02
EE/635/98+A; 4/16/EE/00 EE/133/04

można przypisać następujące dane znamionowe: / it is assigned the following rating:

Napięcie znamionowe / Rated voltage	do/up to 12 kV
Częstotliwość znamionowa / Liczba faz Rated frequency / Number of phases	50 Hz / 3
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej Power frequency withstand voltage	
do ziemi i między biegunami / to earth and between phases	do/up to 28 kV
bezpiecznej przerwy izolacyjnej / across the isolating distance	do/up to 32 kV
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane Lightning impulse withstand voltage	
do ziemi i między biegunami / to earth and between phases	do/up to 75kV (1,2/50 μs)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej / across the isolating distance	do/up to 85 kV (1,2/50 μs)
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych Rated normal current of main busbars	do/up to 1 250 A
Prąd znamionowy ciągły pól Rated normal current of bays	do/up to 1 250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Short-time withstand current	do/up to 31,5 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Rated peak withstand current	do/up to 80 kA
Odporność na działanie łuku wewnętrznego Withstand for internal arcing fault	25 kA (1s)
Klasyfikacja IAC / IAC classification	BFLR
Stopień ochrony / Degree of protection	IP 54

Niniejszy Certyfikat odnosi się tylko do obiektu badanego. Producent ponosi odpowiedzialność za każdy inny wyrób oznaczony tak samo jak obiekt badany. / This Certificate applies to the tested object only. The responsibility for conformity of any object having the same designations as the tested one rests with the Manufacturer.

Termin ważności Certyfikatu: / This Certificate is valid till: 24.09.2013

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań uznaje się zgodność obiektu, w zakresie określonym w Sprawozdaniach, z zaleceniami norm:/ A sample of the product has been tested and found, in a scope specified in the Test Reports, to be in conformity with the standards:

PN-EN 62271-200:2007 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.

PN-EN 62271-1:2009 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne” i normy związane / and related standards

W oparciu o powyższe stwierdza się, że wyrób spełnia wymagania stawiane urządzeniom przeznaczonym do stosowania w elektroenergetyce. On the basis of above this is to certify that product fulfils requirements stated for the equipment designated to power engineering application.

**Laboratorium Badawcze
Aparatury Rozdzielczej
High Voltage & Short-Circuit Testing Laboratory**

dr inż. Albert Gmitrzak



Warszawa / Warsaw, 2010.09.24

**Dyrektor
Instytutu Elektrotechniki
Director of Electrotechnical Institute**

doc. dr hab. Wiesław Wilczyński